



Abluft-Sicherheitsschalter BL110Ki (Einbauversion)

(Erfüllt die Anforderungen der gesetzlichen Feuerungsverordnung)

Der Abluft-Sicherheitsschalter BL110Ki ist eine Einbauvariante unseres bewährten Schalters BL110K, der die strengen Prüfungen bestanden und die Zertifizierung des Deutschen Instituts für Bautechnik erreicht hat.

Die Einbauvariante bietet neben den bekannten sicheren Funktionen einen entscheidenden Vorteil für die Steuerung der Dunstabzugshaube:

Gesteuert wird nur der Lüfter, die Beleuchtung bleibt an!

Da der Schalter in die Dunstabzugshaube eingebaut wird, kann die Leitung zum Lüftermotor separat gesteuert werden. Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube bleibt auch nach der Abschaltung des Lüftermotors an.

Abluft-Sicherheitsschalter:

Stromversorgung: 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 3 W
Schaltleistung: 230 V AC, 10 A, 2300 W, 1pol.
Abmessungen: B = 65 mm, L = 135 mm, H = 75 mm
Gewicht: ca. 350g
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20
Material: ABS

Magnetschaltersatz:

Abmessungen Magnetschaltergehäuse:
B = 20 mm, L = 54 mm, H = 16 mm
Schaltabstand (Magnetschalter / Magnet):
max. 13mm
Anschlussleitung: LIYY 2 x 0,14 mm²
Material: ABS



Zertifikate:



Zulassungsnr: Z-85.2-6

Zertifiziert nach folgenden Normen:

**EN 60730-1:2005-12, EN 60730-2-5:2005-5, EN 61000-4-2:2001, EN 61000-4-4:2001,
EN 61000-4-3:2001, EN 61000-4-6:2001, EN 61000-4-5:2001
EN 50165, Abschnitt 19.101 (Störfestigkeit)**

Zertifizierte Geräte haben alle sicherheits-relevanten Bauteile wie Sensoren und Relais doppelt „am Board“ um eine sichere Funktion auch im Störfall garantieren zu können.

Wichtig :

Diese Sicherheitseinrichtungen dürfen nach Nr. 1.3.8 der Bauregelliste B Teil 2 in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Landesbauordnungen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik Berlin (DIBt) haben und aufgrund des Übereinstimmungszertifikates das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen.

Sofern Produkte, für die Ü-Kennzeichen vorgeschrieben ist, ohne das Ü-Zeichen verwendet werden, ist dies eine Ordnungswidrigkeit gemäß Landesbauordnung (LBO).